



RÉPERTOIRE DES CONFIGURATIONS

SYSTÈMES

DE VENTILATION MÉCANIQUE BASSE PRESSION



www.mvnfrance.com

Sommaire

2021 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V3 et 14.2/19-2281_V1).....	4
2021 - Configurations du système Novat'Air Auto (ATEC n°14.5/18-2288_V2).....	6
2021 - Configurations du système Novat'Air Hygro (ATEC n°14.5/18-2290_V2).....	8
2021 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/19-2299_V2 et 14.2/19-2281_V1).....	9
2020 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V2 et 14.2/19-2281_V1).....	11
2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/19-2299_V1 et 14.2/19-2281_V1).....	13
2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V1 et 14.2/19-2281_V1).....	15
2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/16-2162_V2).....	17
2018 - Configurations du système Novat'Air Hygro (ATEC n°14.5/18-2290_V1).....	20
2018 - Configurations du système Novat'Air Auto (ATEC n°14.5/18-2288_V1).....	21
2017 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/16-2162_V1).....	23
2017 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/15-2068_V1).....	26
2016 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/16-2162).....	29
2015 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14/15-2068).....	31
2014 - Configurations des système Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/13-1872*V1).....	34
2013 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/13-1872).....	36
2011 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro.....	38
2010 - Configurations des système Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro.....	40
2010 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14/09-1507).....	42
2009 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro.....	45
2008 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC 14/06-1092*V1).....	46
2006 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC 14/06-1092).....	47
2005 - Configurations du système Seren'Air Auto (ATEC de type A n°1392).....	48
2003 - Configurations du système Seren'Air Auto (ATEC de type B).....	49



Seuls les Avis Techniques 14.5/19-2298_V3, 14.5/19-2299_V2, 14.5/18-2288_V2, 14.5/18-2290_V2 sont valides.

Les Avis Techniques 14.5/19-2298_V3 et 14.5/19-2299_V2 sont indissociables de l'Avis Technique 14.2/19-2281_V1 pour les systèmes Seren'Air Auto et Hygro.



- Document non contractuel.
- Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Seren'Air®, Aven'Air® et Novat'Air® sont des marques déposées.

2021 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V3)

Cette Avis Technique est indissociable de l' Avis Technique 14.2/19-2281_V1 pour Seren'Air Auto et Hygro.

Dans les tableaux suivants :

- une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC,
- une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche,
- un cellier est une pièce technique sans point d'eau.

Le nombre de pièces humides indiqué constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air intérieur du logement. De telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Avis Technique.

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine (*)	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30					BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à moins de 1,80 m du sol.

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine (*)	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30

(*) En complément du coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé, bouche d'extraction installée sur un conduit existant autre que celui sur lequel sont raccordés les appareils à gaz.

2021 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V3)

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la salle de bains avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1 (*)	SdB2	SdB/WC (*)	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50						BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50				BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50						BEDH 5/45		BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50				BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50						BEDH 5/45		BED 5/30
F3	1 SdB 1WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50				BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50				BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 10/50				BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50		BEDH 5/45		BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50		BEDH 5/45		BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la salle de bains est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Aven'Air Hygro Type A

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BEH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BEH 10/50	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F2	1 SdB/WC	1 x 30	1 x 45	BEH 20/60			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F2	1 SdB 1 WC	1 x 30	1 x 45	BEH 10/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F3	1 SdB/WC	1 x 30 + 1 x 45	1 x 45	BEH 20/60			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F3	1 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F4	1 SdB 1WC	2 x 30	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F5	1 SdB 1WC	2 x 30	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 20/60			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 45	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 15		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F7	2 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30

• Aven'Air Hygro Type B

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BEH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BEH 10/50	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F2	1 SdB/WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 10/50			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F2	1 SdB 1 WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F3	1 SdB/WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F3	1 SdB 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F4	1 SdB 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F5	1 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F7	2 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30

2021 - Configurations du système Novat'Air Auto (ATEC n°14.5/18-2288_V2)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Novat'Air Auto

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	3 x 45		BED 75			BED 15		BED 15			BED 15
F1	1 SdB 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15			BED 15	BED 15		BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75			BED 15		BED 15			BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15			BED 15	BED 15		BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75			BED 30		BED 30			BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 15	BED 30		BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30	BED 30		BED 30	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30	BED 30		BED 30	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30	BED 30		BED 30	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30	BED 30		BED 30	BED 15

• Novat'Air Auto ECO

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45		BED 45			BED 15		BED 15			BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45		BED 45	BED 15			BED 15	BED 15		BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BED 45			BED 15		BED 15			BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15	BED 15		BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75			BED 30		BED 30			BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 15	BED 30		BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30	BED 30		BED 30	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30	BED 30		BED 30	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30	BED 30		BED 30	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30	BED 30		BED 30	BED 15

2021 - Configurations du système Novat'Air Auto (ATEC n°14.5/18-2288_V2)

• Novat'Air Auto ECO 45/60

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires			
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)							
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple
F1	1 SdB/WC	2 x 45		BED 45/60			BED 15		BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15			BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60			BED 15		BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15			BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60			BED 30		BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 30			BED 15	BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 45/60	BED 30			BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30			BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30		BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30		BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

• Novat'Air Auto ECO 45

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires			
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)							
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BED 45			BED 15		BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BED 45	BED 15			BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 30	1 x 30	BED 45			BED 15		BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45			BED 30		BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 15	BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30		BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30		BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

2021 - Configurations du système Novat'Air Hygro (ATEC n°14.5/18-2290_V2)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Novat'Air Hygro type A

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BEH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BEH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	1 x 30	1 x 45	BEH 20/60			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 15/45			BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	1 x 30 + 1 x 45	1 x 45	BEH 20/60			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F3	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 15/45			BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 15/45			BED 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 15/45			BED 30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 15		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30

• Novat'Air Hygro type B

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BEH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BEH 10/50	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F2	1 SdB/WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 10/50			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F2	1 SdB 1 WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F3	1 SdB/WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F3	1 SdB 1 WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F4	1 SdB 1 WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F5	1 SdB 1 WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F6	2 SdB 1 WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F7	2 SdB 1 WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30

2021 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/19-2299_V2)

Cette Avis Technique est indissociable de l' Avis Technique 14.2/19-2281_V1 pour Seren'Air Auto et Hygro.

Dans les tableaux suivants :

- une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC,
- une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche,
- un cellier est une pièce technique sans point d'eau.

Le nombre de pièces humides indiqué constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air intérieur du logement. De telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Avis Technique.

• Seren'Air Auto

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage situé à 1,80 m du sol.

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine (*)	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	5 x 30					BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	5 x 30			BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30				BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30		BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30				BED 30			BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	1 x 30	1 x 30		BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15

(*) Le tableau ci-dessus est applicable dans le cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec la partie supérieure du coupe-tirage située à 1,80 m du sol (auquel cas, la ventilation de la cuisine est assurée par ce coupe-tirage).

Dans le cas où l'appareil à gaz raccordé n'est pas dans la cuisine, une BED 75 ou au minimum une BED 45 sera mise en place dans la cuisine. Si la partie supérieure du coupe-tirage est située à moins de 1,80 m du sol, une BED 45 sera mise en place, raccordée sur un conduit existant, autre que celui sur lequel est raccordé l'appareil à gaz.

• Aven'Air Auto

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	3 x 45		BED 75			BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75			BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75			BED 30			BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15

2021 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/19-2299_V2)

• Aven'Air Auto ECO

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45		BED 45			BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45		BED 45	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BED 45			BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75			BED 30			BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 45/60

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45		BED 45/60			BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60			BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60			BED 30			BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 45/60	BED 30			BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30			BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 15	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 45

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BED 45			BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BED 45	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 30	1 x 30	BED 45			BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45			BED 30			BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 15	BED 15

2020 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V2)

Cette Avis Technique est indissociable de l' Avis Technique 14.2/19-2281_V1 pour Seren'Air Auto et Hygro.

Dans les tableaux suivants :

- une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC,
- une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche,
- un cellier est une pièce technique sans point d'eau.

Le nombre de pièces humides indiqué constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air intérieur du logement. De telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Avis Technique.

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine (*)	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30					BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à moins de 1,80 m du sol.

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine (*)	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30

(*) En complément du coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé, bouche d'extraction installée sur un conduit existant autre que celui sur lequel sont raccordés les appareils à gaz.

2020 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V2)
• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la salle de bains avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1 (*)	SdB2	SdB/WC (*)	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50					BEDH 5/45			BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50					BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50					BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB 1WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50		BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50		BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la salle de bains est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Aven'Air Hygro Type A

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BEH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BEH 10/50	BEDH 5/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F2	1 SdB/WC	1 x 30	1 x 45	BEH 20/60			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F2	1 SdB 1 WC	1 x 30	1 x 45	BEH 10/50	BEDH 15/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F3	1 SdB/WC	1 x 30 + 1 x 45	1 x 45	BEH 20/60			BEDH 15/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F3	1 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 5/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F4	1 SdB 1WC	2 x 30	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 15/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F5	1 SdB 1WC	2 x 30	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 20/60			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 45	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 15	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F7	2 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30

• Aven'Air Hygro Type B

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BEH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BEH 10/50	BEDH 5/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F2	1 SdB/WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 10/50			BEDH 15/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F2	1 SdB 1 WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 5/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F3	1 SdB/WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50			BEDH 15/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F3	1 SdB 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F4	1 SdB 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F5	1 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F7	2 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30

2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/19-2299_V1)

Cette Avis Technique est indissociable de l' Avis Technique 14.2/19-2281_V1 pour Seren'Air Auto et Hygro.

Dans les tableaux suivants :

- une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC,
- une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche,
- un cellier est une pièce technique sans point d'eau.

Le nombre de pièces humides indiqué constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air intérieur du logement. De telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Avis Technique.

• Seren'Air Auto

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage situé à 1,80 m du sol.

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine (*)	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	5 x 30					BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	5 x 30			BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30				BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30		BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30							BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	1 x 30	1 x 30		BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15

(*) Le tableau ci-dessus est applicable dans le cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec la partie supérieure du coupe-tirage située à 1,80 m du sol (auquel cas, la ventilation de la cuisine est assurée par ce coupe-tirage).

Dans le cas où l'appareil à gaz raccordé n'est pas dans la cuisine, une BED 75 ou au minimum une BED 45 sera mise en place dans la cuisine. Si la partie supérieure du coupe-tirage est située à moins de 1,80 m du sol, une BED 45 sera mise en place, raccordée sur un conduit existant, autre que celui sur lequel est raccordé l'appareil à gaz.

• Aven'Air Auto

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	3 x 45		BED 75			BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75			BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75						BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15

2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/19-2299_V1)
• Aven'Air Auto ECO

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45		BED 45			BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45		BED 45	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BED 45			BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 75			BED 30			BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30			BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 30	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 45/60

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45		BED 45/60			BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60			BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60			BED 30			BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 45/60	BED 30			BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30			BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 15	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 45

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BED 45			BED 15			BED 15		BED 15
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BED 45	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F2	1 SdB/WC	2 x 30	1 x 30	BED 45			BED 15			BED 15		BED 15
F2	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15		BED 15	BED 15	BED 15
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 45	BED 45			BED 30			BED 30		BED 15
F3	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 15		BED 30	BED 15	BED 15
F4	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30			BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F6	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 15	BED 15
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30		BED 30		BED 30	BED 15	BED 15

2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V1)

Cette Avis Technique est indissociable de l' Avis Technique 14.2/19-2281_V1 pour Seren'Air Auto et Hygro.

Dans les tableaux suivants :

- une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC,
- une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche,
- un cellier est une pièce technique sans point d'eau.

Le nombre de pièces humides indiqué constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air intérieur du logement. De telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Avis Technique.

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine (*)	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30					BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 5/45	BEDH 5/45		BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 5/45	BEDH 5/45		BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à moins de 1,80 m du sol.

Configuration de base				Pièces techniques supplémentaires								
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (10-40 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine (*)	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45	BEDH 5/45		BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50	BEDH 5/45	BEDH 5/45		BEDH 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30

(*) En complément du coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé, bouche d'extraction installée sur un conduit existant autre que celui sur lequel sont raccordés les appareils à gaz.

2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/19-2298_V1)
• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la salle de bains avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1 (*)	SdB2	SdB/WC (*)	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50						BEDH 5/45		BED 5/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50				BEDH 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50						BEDH 5/45		BED 5/30
F2	1 SdB 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 10/50				BEDH 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50						BEDH 5/45		BED 5/30
F3	1 SdB 1WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50				BEDH 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB 1WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50				BEDH 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 10/50				BEDH 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 10/50		BEDH 5/45		BEDH 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB 1WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 10/50		BEDH 5/45		BEDH 5/30		BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la salle de bains est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Aven'Air Hygro Type A

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BEH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BEH 10/50	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F2	1 SdB/WC	1 x 30	1 x 45	BEH 20/60			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F2	1 SdB 1 WC	1 x 30	1 x 45	BEH 10/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F3	1 SdB/WC	1 x 30 + 1 x 45	1 x 45	BEH 20/60			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F3	1 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F4	1 SdB 1WC	2 x 30	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F5	1 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 15/45			BED 30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 45	1 x 45	BEH 20/60	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 15		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F7	2 SdB 1WC	1 x 45	1 x 30	BEH 20/60	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30

• Aven'Air Hygro Type B

Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrées d'air		Bouches d'extraction (15-30 Pa)								
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC	WC unique	Autre SdB	Autre SdB/WC	WC multiple	Salle d'eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	2 x 30		BEH 10/50			BEDH 5/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F1	1 SdB 1 WC	2 x 30		BEH 10/50	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F2	1 SdB/WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 10/50			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F2	1 SdB 1 WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 5/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F3	1 SdB/WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50			BEDH 15/45			BEDH 5/45		BED 10/30
F3	1 SdB 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F4	1 SdB 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F5	1 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F6	2 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30
F7	2 SdB 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45	BEH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30		BEDH 5/45	BED 10/30	BED 10/30

2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/16-2162_V2)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (15-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à moins de 1,80 m du sol.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (15-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

(*) Bouche d'extraction installée sur un conduit existant autre que celui sur lequel sont raccordés les appareils à gaz.

2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/16-2162_V2)
• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la salle de bains avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base (*)	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50				BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 20/60				BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60				BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la salle de bains est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Aven'Air Hygro - Type A

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	1 x 30 + 1 x 45	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 15	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

2019 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/16-2162_V2)

• Aven'Air Hygro - Type B

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 10/50	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

2018 - Configurations du système Novat'Air Hygro (ATEC n°14.5/18-2290_V1)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Novat'Air Hygro type A

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	1 x 30 + 1 x 45	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 15	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

• Novat'Air Hygro type B

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 10/50	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

2018 - Configurations du système Novat'Air Auto (ATEC n°14.5/18-2288_V1)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Novat'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	3 x 45		BED 75	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

• Novat'Air Auto ECO

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45		BED 45	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45		BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

2018 - Configurations du système Novat'Air Auto (ATEC n°14.5/18-2288_V1)

• Novat'Air Auto ECO 45/60

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

• Novat'Air Auto ECO 45

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BED 45	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

2017 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/16-2162_V1)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (15-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à moins de 1,80 m du sol.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (15-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

(*) Bouche d'extraction installée sur un conduit existant autre que celui sur lequel sont raccordés les appareils à gaz.

2017 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/16-2162_V1)
• Seren'Air Hygro

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la salle de bains avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base (*)	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50				BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45 + 2 x 30		BEDH 10/50		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 20/60				BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60				BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 20/60		BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

(*) Dans ce cas, la ventilation de la salle de bains est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

• Aven'Air Hygro - Type A

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	1 x 30 + 1 x 45	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 15	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

2017 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14.5/16-2162_V1)

• Aven'Air Hygro - Type B

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle(s) de bains de la configuration minimale de base	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 10/50	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

2017 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/15-2068_V1)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Auto

Cas où l'appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage situé à 1,80 m du sol.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	5 x 30			BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	5 x 30			BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

(*) Pour le système Seren'Air Auto, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 67 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

Dans le cas où l'appareil à gaz n'est pas dans la cuisine, une BED 75 ou au minimum une BED 45 sera mise en place dans la cuisine.

Si la partie supérieure du coupe-tirage est située à moins de 1,80 m du sol, une BED 45 sera mise en place, raccordée sur un conduit existant, autre que celui sur lequel est raccordé l'appareil à gaz.

2017 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/15-2068_V1)

• Aven'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	3 x 45		BED 75	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

• Aven'Air Auto ECO

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45		BED 45	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45		BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

2017 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14.5/15-2068_V1)

• Aven'Air Auto ECO 45/60

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 45

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BED 45	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

2016 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/16-2162)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Hygro

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Cuisine (*)	Bouches d'extraction (15-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)		Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45 + 2 x 30			BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 10/50	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

(*) Pour le système Seren'Air Hygro, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 67 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

• Aven'Air Hygro type A

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	1 x 30 + 1 x 45	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 15	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 20/60	BEDH 15/45	BED 30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

2016 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/16-2162)

• Aven'Air Hygro type B

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 10/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 10/50	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 5/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45			BEDH 5/45	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 5/45	BED 5/30

2015 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14/15-2068)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

• Seren'Air Auto ECO

Note : la bouche d'extraction BED 5/30 peut être remplacée par une bouche d'extraction BED TEMPO VISION 5/30.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BED 15	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BED 15	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15

(*) Pour le système Seren'Air Auto, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 67 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

Dans le cas où l'appareil à gaz n'est pas dans la cuisine, une BED 45 sera mise en place dans la mesure où l'appareil raccordé se situe dans une pièce ou un local repris par balayage au système Seren'Air.

2015 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14/15-2068)

• Aven'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	3 x 45		BED 75	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

• Aven'Air Auto ECO

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45		BED 45	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45		BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 45/60

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

2015 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14/15-2068)

• Aven'Air Auto ECO 45

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BED 45	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 75

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BED 75	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BED 75	BED 15	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 15	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15

2014 - Configurations des système Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/13-1872*V1)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Hygro

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Cuisine (*)	Bouches d'extraction (15-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)		Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BEDH 15/50			BEDH 15/50	BED 10/30
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/50			BEDH 15/50	BED 10/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45		BEDH 15/50			BEDH 15/50	BED 10/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30

(*) Pour le système Seren'Air Hygro, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 67 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

Dans le cas où l'appareil à gaz n'est pas dans la cuisine, une BED 45 sera mise en place dans la mesure où l'appareil raccordé se situe dans une pièce ou un local repris par balayage au système Seren'Air.

• Aven'Air Hygro type A

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Cuisine	Bouches d'extraction (15-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)		Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/50	BEDH 15/50			BEDH 15/50	BED 10/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/50	BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/60			BEDH 15/50	BED 10/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 15/60	BEDH 15/60			BEDH 15/50	BED 10/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	2 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/60	BED 10/35	BED 10/35	BEDH 15/50	BED 10/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/90	BEDH 15/60	BED 10/35	BED 10/35	BEDH 15/50	BED 10/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/60	BED 10/35	BED 10/35	BEDH 15/50	BED 10/30

2014 - Configurations des système Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/13-1872*V1)

• Aven'Air Hygro type B

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Salle d'eau (cellier,...)
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/50	BEDH 15/50			BEDH 15/50	BED 10/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/50	BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F2 1 Sdb avec WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/50			BEDH 15/50	BED 10/30
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60			BEDH 15/50	BED 10/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BED 10/30

2013 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/13-1872)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Hygro

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Cuisine (*)	Bouches d'extraction (15-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)		Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Cellier
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BEDH 15/45			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BEDH 15/45	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/45			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/45	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45		BEDH 15/45			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BEDH 15/45	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BEDH 15/45	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 15/45	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 15/45	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 15/45	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50

(*) Pour le système Seren'Air Hygro, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 67 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

Dans le cas où l'appareil à gaz n'est pas dans la cuisine, une BED 45 sera mise en place dans la mesure où l'appareil raccordé se situe dans une pièce ou un local repris par balayage au système Seren'Air.

• Aven'Air Hygro type A

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Cellier
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/50	BEDH 15/50			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/50	BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F2 1 Sdb avec WC	1 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/60			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 15/60	BEDH 15/60			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 20/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	2 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/60	BED 10/35	BED 10/35	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/90	BEDH 15/60	BED 10/35	BED 10/35	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/60	BED 10/35	BED 10/35	BEDH 15/50	BEDH 15/50

2013 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro (ATEC n°14/13-1872)

• Aven'Air Hygro type B

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (15-30 Pa)					
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle de bains supplémentaire	Cellier
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/50	BEDH 15/50			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/50	BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F2 1 Sdb avec WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/45			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F2 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/50	BEDH 15/50	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F3 1 Sdb avec WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60			BEDH 15/50	BEDH 15/50
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/60	BED 10/30	BED 10/30	BEDH 15/50	BEDH 15/50

2011 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Hygro

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Autres salles d'eau
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BEDH 15/45			BEDH 15/45
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/45			BEDH 15/45
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 15/45			BEDH 15/45
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F6 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45

(*) Pour le système Seren'Air Hygro, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 80 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

Dans le cas où l'appareil à gaz n'est pas dans la cuisine, une BED 45 sera mise en place dans la mesure où l'appareil raccordé se situe dans une pièce ou un local repris par balayage au système Seren'Air.

• Aven'Air Hygro type A

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Autres salles d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/45			BEDH 15/45
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F2 1 Sdb avec WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/45			BEDH 15/45
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F3 1 Sdb avec WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/45			BEDH 15/45
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	2 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45

2011 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro

• Aven'Air Hygro type B

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Autres salles d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/45			BEDH 15/45
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F2 1 Sdb avec WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/45			BEDH 15/45
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F3 1 Sdb avec WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/45			BEDH 15/45
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/45	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/45

2010 - Configurations des système Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Hygro

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Autres salles d'eau
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BEDH 15/30			BEDH 15/30
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/30			BEDH 15/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 15/30			BEDH 15/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F6 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30

(*) Pour le système Seren'Air Hygro, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 80 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

Dans le cas où l'appareil à gaz n'est pas dans la cuisine, une BED 45 sera mise en place dans la mesure où l'appareil raccordé se situe dans une pièce ou un local repris par balayage au système Seren'Air.

• Aven'Air Hygro application de base

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Autres salles d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F3 1 Sdb avec WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30

2010 - Configurations des système Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro

• Aven'Air Hygro A

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Autres salles d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F3 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30

• Aven'Air Hygro B

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Autres salles d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F3 1 Sdb avec WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30			BEDH 15/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/90	BEDH 15/30	BED 5/30	BED 5/30	BEDH 15/30

2010 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14/09-1507)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Une salle d'eau est une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie,...).

• Seren'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-30 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

• Seren'Air Auto ECO

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-30 Pa)			
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BED 15	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 30		BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BED 15	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15

(*) Pour le système Seren'Air Auto, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 80 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

Dans le cas où l'appareil à gaz n'est pas dans la cuisine, une BED 45 sera mise en place dans la mesure où l'appareil raccordé se situe dans une pièce ou un local repris par balayage au système Seren'Air.

2010 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14/09-1507)

• Aven'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau
F1 1 Sdb avec WC	3 x 45		BED 75	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

• Aven'Air Auto ECO

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45		BED 45	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45		BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	BED 30	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 45/60

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 45		BED 45/60	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 45/60	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 45/60	BED 30	BED 15	BED 15	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45/60	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

2010 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC n°14/09-1507)

• Aven'Air Auto ECO 45

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BED 45	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 15	BED 15	BED 15	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 45	BED 30	BED 30	BED 15	BED 15

• Aven'Air Auto ECO 75

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-30 Pa)				
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC unique	WC multiple	Salle d'eau
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BED 75	BED 15			BED 15
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BED 75	BED 15	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 15			BED 15
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 15	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15
F7 et + 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 5/30	BED 5/30	BED 15

2009 - Configurations des systèmes Seren'Air Hygro et Aven'Air Hygro

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

• Seren'Air Hygro

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)	
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BEDH 15/30	
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BEDH 15/30	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	2 x 45		BEDH 15/30	
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 45		BEDH 15/30	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	2 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	2 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	1 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30
F7 et + 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BEDH 15/30	BED 5/30

(*) Pour le système Seren'Air Hygro, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 75 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

• Aven'Air Hygro

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)		Bouches d'extraction (10-40 Pa)		
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC
F1 1 Sdb avec WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/30	
F1 1 Sdb / 1 WC	2 x 30		BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30
F3 1 Sdb / 1 WC	1 x 45	2 x 30	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30
F4 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30
F5 1 Sdb / 1 WC	1 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30
F7 et + 1 Sdb / 1 WC	2 x 6/45	1 x 6/45	BEDH 15/60	BEDH 15/30	BED 5/30

2008 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC 14/06-1092*V1)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

• Seren'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)	
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BED 15	
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45		BED 15	
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30
F7 et + 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30

(*) Pour le système Seren'Air Auto, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 75 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

• Aven'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)	
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC
F1 1 Sdb avec WC	3 x 45		BED 75	BED 15	
F1 1 Sdb / 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15	
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30
F6 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30
F7 et + 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30

2006 - Configurations des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto (ATEC 14/06-1092)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

• Seren'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)	
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BED 15	
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45		BED 15	
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30
F7 et + 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30

(*) Pour le système Seren'Air Auto, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 75 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

• Aven'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)		
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine	Salle de bains	WC	
F1 1 Sdb avec WC	3 x 45		BED 75	BED 15		
F1 1 Sdb / 1 WC	3 x 45		BED 75	BED 15	BED 15	
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15		
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 15	BED 15	
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 15	
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45	BED 75	BED 30	BED 30	
F6 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	
F7 et + 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30	BED 75	BED 30	BED 30	

2005 - Configurations du système Seren'Air Auto (ATEX de type A n°1392)

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour les systèmes dans les différentes pièces du logement.

Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

• Seren'Air Auto

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)	
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BED 15	
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45		BED 15	
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30
F7 et + 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30

(*) Pour le système Seren'Air Auto, la ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 75 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.

2003 - Configurations du système Seren'Air Auto (ATEX de type B)

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques des produits à mettre en place dans les différentes pièces du logement.
 Une salle de bains désigne une pièce équipée d'une baignoire et/ou d'une douche et éventuellement d'un WC.

Nombre de pièces principales	Entrées d'air (modules)			Bouches d'extraction (10-40 Pa)	
	Séjour	Par chambre(s)	Cuisine (*)	Salle de bains	WC
F1 1 Sdb avec WC	4 x 45			BED 15	
F1 1 Sdb / 1 WC	4 x 45			BED 15	BED 15
F2 1 Sdb avec WC	2 x 45	1 x 45		BED 15	
F2 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 15	BED 15
F3 1 Sdb / 1 WC	2 x 45	1 x 45		BED 30	BED 15
F4 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30
F5 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 45		BED 30	BED 30
F6 2 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30
F7 et + 1 Sdb / 1 WC	2 x 30	1 x 30		BED 30	BED 30

(*) La ventilation de la cuisine est assurée par le coupe-tirage de l'appareil à gaz raccordé.

Débit moyen de fonctionnement 75 m³/h au coupe tirage de l'appareil à gaz.



Site de production - Service commercial

Cré@Vallée Sud, rue de Phébus, 24660 Notre Dame de Sanilhac

Tél : 05 53 53 00 79 - Fax : 05 53 09 34 86

Services administratif et financier - Service technique

84 rue Sadi Carnot, 92170 Vanves

Tél : 01 58 88 06 77 - Fax : 01 46 44 33 80



www.mvnfrance.com